



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

TEKLİF MEKTUBU

Doküman No	FR-121
İlk Yayın Tarihi	03.08.2020
Revizyon Tarihi	03.08.2020
Revizyon No	0
Sayfa No	1

Malın/Hizmetin

Sıra No	Adı	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Teklif Tutarı
1	OG İzole Halı	72	Metrekare		
2	AG İzole Halı	84	Metrekare		
3	36 V Neon Lambalı İstanka	2	Adet		
4	36 kV İzole Sehpa (50cm X 50 cm)	16	Adet		
5	36 kV İzole Eldiven	18	Adet		
6	36 kV İzole Çizme	3	Adet		
7	Ölüm Tehlike Levhası (23cm X 15 cm)	57	Adet		
Genel Toplam					

Teknik Şartname ekte sunulmuştur.

AÇIKLAMALAR

- 1 : Teklif mektubu imzalı ve kaşeli olmalıdır.
- 2 : Teklif edilen ürünün teknik özelliklerini ve kullanım şartlarını belirten doküman/belge var ise ürünle birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.
- 3 : Teklifin garanti süresi var ise belgesi eklenmelidir.
- 4 : Teklif fiyat .../.../2021 tarihine kadar geçerlidir.
- 5 : Teklif Mektubu idaremizce yaklaşık maliyet olarak kullanılabilir.
- 6 : Mal/Hizmetle ilgili her türlü giderler (Montaj, nakliye, sigorta, vergi, vb.) tedarikçiye aittir.
- 7 : Teklifler KDV hariç olarak TL cinsinden verilmelidir. (TL cinsinden verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.)
- 8 : Söz konusu Mal/Hizmet idaremizce sipariş verilmesinden sonra.....takvim gününde teslim edilecektir.
- 9 : Sipariş edilen Mal/Hizmetin 8.maddede belirtilen süre içinde teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içinde teslim edilmemesi halinde idare tarafından mal/hizmetin kabulü yapılmayacaktır.
- 10 : Ürünler Üniversitemiz Rektörlüğüne ait Merkez Depo veya idaremizin belirleyeceği birime teslim edilecektir.
- 11 : Teklifler aşağıda belirtilen adreslere elden teslim edileceği gibi faks, posta/kargo ve e-mail yoluyla da gönderilebilir.

İletişim Bilgileri :

Telefon : 0246 211 17 97 / 1085

Faks : 0246 211 1070 / 1071

E-MAIL : satinalma@sdu.edu.tr

Adres : S.D.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma
Şube Müdürlüğü Batı Yerleşkesi Çünür Mah. ISPART.

Kişi/Firma Kaşe - İmza -Tarih

Ek : 2 Sayfa Teknik Şartname

.....
.....

Ek- Teknik Şartnameler

1- OG İzole Halı (72m²)

- Kullanma Gerilimi en az 36 kV olacaktır.
- İzole Elektrikçi Halıları 1 m eninde olacaktır.
- İzole Elektrikçi Halılarının ısıya dayanıklılığı Min. – 30 C ° ile + 90 C ° aralığında olacaktır.
- İzole Elektrikçi Halıları IEC – 61111 veya EN 61111 veya TS EN 61111 standartlarına uygun olacaktır.
- İzole Elektrikçi Halılarının taban malzemesi elastomerik bileşiklerden imal edilmiş olup, yüzeyi kaymaya karşı dirençli olacaktır.
- İzole Elektrikçi Halılarında üretim hatası olarak hava kabarcığı, yırtık, çatlak, iplik dokuma v.b. yalıtkanlığı azaltıcı etkenler olmayacaktır.
- Halıların üst yüzeyi kaymayı önleyecek şekilde baklava dilimi, noktalı veya tırtıllı olmalı, ayrıca elastomer ve izole malzemeden üretilmelidir.
- Akredite bir laboratuvardan alınmış, izole halının 40 kv test gerilimine dayanıklı olduğunu gösteren test raporu verilecektir.
- Malzemelerde Ulusal veya Avrupa Birliği normlarına uygunluk belgesi bulunmalıdır.
- Halılar; ısıya, neme ve aside karşı dayanıklı olmalıdır.
- Uzun ömürlü ve alev almaz olacaktır.

2- AG İzole Halı (84m²)

- Kullanma Gerilimi en az 1kV olacaktır.
- İzole Elektrikçi Halıları 1 m eninde olacaktır.
- İzole Elektrikçi Halılarının ısıya dayanıklılığı Min. – 30 C ° ile + 90 C ° aralığında olacaktır.
- İzole Elektrikçi Halıları IEC – 61111 veya EN 61111 veya TS EN 61111 standartlarına uygun olacaktır.
- İzole Elektrikçi Halılarının taban malzemesi elastomerik bileşiklerden imal edilmiş olup, yüzeyi kaymaya karşı dirençli olacaktır.
- İzole Elektrikçi Halılarında üretim hatası olarak hava kabarcığı, yırtık, çatlak, iplik dokuma v.b. yalıtkanlığı azaltıcı etkenler olmayacaktır.
- Halıların üst yüzeyi kaymayı önleyecek şekilde baklava dilimi, noktalı veya tırtıllı olmalı, ayrıca elastomer ve izole malzemeden üretilmelidir.
- Akredite bir laboratuvardan alınmış, izole halının 1 kv test gerilimine dayanıklı olduğunu gösteren test raporu verilecektir.
- Malzemelerde Ulusal veya Avrupa Birliği normlarına uygunluk belgesi bulunmalıdır.
- Halılar; ısıya, neme ve aside karşı dayanıklı olmalıdır.
- Uzun ömürlü ve alev almaz olacaktır.

3- 36 V Neon Lambalı İstanka (2 Adet)

- Çalışma gerilimi 36 kV olan,
- Işıklı(Neon Lambalı) olarak voltajın bulunup, bulunmadığını gösterecektir.
- Teleskopik özellikte olacaktır.

4- 36kV İzole Sehpa (16 Adet)

- 50 x50cm ölçülerinde,
- 36kV'a kadar gerilime dayanacaktır.



5- 36 kV İzole Eldiven (18 Adet)

- Avrupa standardı EN 60903:2003 ve uluslararası standart IEC 60903:2002 canlı çalışmaya uygunluk standartlarına uygun,
- Minimum çalışma gerilimi 36 kV olacaktır.

6 - 36 kV İzole Çizme (3 Adet)

- Avrupa standardı EN 60903:2003 ve uluslararası standart IEC 60903:2002 canlı çalışmaya uygunluk standartlarına uygun,
- Minimum çalışma gerilimi 36 kV olacaktır.

7 - Ölüm Tehlike Levhası (57 Adet)

- 23X15cm ebatlarında Alüminyum ölüm tehlike levhası olacaktır.