

T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No: 65216 : 49886

Talep Eden Birim: TEKNİK SERVİS

Hastanemiz için ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler 4734 Kamu İhale Kanunu'nun 22 maddesine göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemeler için tekliflerinizi son teklif verme tarihindeki teklif verme saatine kadar Satın Alma Birimimize vermenizi rica ederim.

Son Teslim Tarih & Saat : 03.06.2024 10:00

ÜMİT SARIKAYA
SATIN ALMA GÖREVLİSİ

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı	Sat Kodu
1	24000 BTU İNVERTERLİ KLİMA (DUVAR TİPİ)	1,0	ADET			
Yukarıda belirtilen malzemeleri karşılığında belirtilen fiyatlardan verebileceğimi taahhüt ederim.						
İMZA - KAŞE						
1-)TEKLİFLER TL OLARAK KDV'SİZ VERİLECEK,KDV ORANI BELİRTİLECEKTİR.						
2-)TEKLİLER SON TESLİM TARİH VE SAATİNE KADAR İMZALI VE KAŞELİ OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ,FAKS İLEDE GÖNDERİLEBİLİR.						
3-TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA VEYA MODELİ UBB KODU İSTEKLİNİN BAYİ İSE BAYİ KODU ANA FİRMA İSE FİRMA KODU,ÜRÜNÜN TEKİL VEYA PAKET ÜRÜN OLDUĞU TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEME MEKTUPLARINDA BELİRTİLECEKTİR.						
4-)İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ İLACA ,MAEYE İLİŞKİN OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI VE ONAYLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE İLE BARKOT NUMARALARINI TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULMASI ZORUNLUDUR.						
KİSMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.						
5-)MAL/HİZMET ALIMI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GİDERLER(NAKLIYE,SİGORTA VB.)FİRMAYA AİTTİR.						
6-)ÖDEME VADESİ MAL TESLİMİNE MÜTEAKİP 90. GÜNDÜR						
NOT:ÜRÜNLERİN TESLİM SÜRESİ PROFORMADA İŞGÜNÜ OLARAK BELİRTİLECEKTİR.TESLİM SÜRESİ BELİRTİLMEDİĞİNDE 15 İŞ GÜNÜ TESLİM SÜRESİ OLARAK ESAS ALINACAKTIR.HEMEN,DERHAL GİBİ İFADELER 5 (BEŞ)İŞ GÜNÜ OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR.İTHAL ÜRÜNLER İLE İLGİLİ FİRMA TEKLİFİNDE TESLİM SÜRESİNİ BELİRTMEK ZORUNDADIR.SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN BELİRTİLEN SÜREDE TESLİM EDİLMEYEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ SİPARİŞ TEKRAR YAZIŞMA YAPMADAN İPTAL EDİLMİŞ SAYILIR.						

Adres: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doğu Kampüsü Çünür 32260 - ISPARTA

Doğrudan Temin Tel 0246 211 28 37 - 211 28 39 **Email :** sdudogrudentemin@gmail.com

Hasta Bazlı Tel: 0246 211 28 85 **Email :** sdu22f@outlook.com


İhale Tel: 0246 211 28 35 **Fax:** 0246 211 28 23

24.000 BTU DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-ENERJİ BESLEME DEĞERLERİ 220VOLT 240 V,50Hz VERİMLİLİK SĞUTMA A++ ISITMA A+++ DEĞERLER SERR:
7.4 SCOP :4.5/5.7 DEĞERLERDE OLMALIDIR.
- 2-SOĞUTUCU AKIŞKAN: R32. ÇALIŞMA SICAKLIK DEĞERLERİ-15 VE +46 DEĞERLER ARASINDA OLMALIDIR.
- 3-ELEKTRONİK VE TIBBİ CİHAZ SOĞUTMA İŞLEMLERİ İÇİN UYGUN OLMALIDIR.
- 4-İSPARTA İL BÖLGESİNDE EN AZ 1 SERVİSİ OLMALI GARANTİ SÜRESİNDE ARIZA BİLDİRİMİ 12 SAATTE SERVİS HİZMETİ VERMELİDİR.
- 5-GARANTİ SÜRESİ İÇ ÜNİTE VE DIŞ ÜNİTE 5 ER YIL GARANTİLİ OLMALIDIR.
- 6-OTOMATİK YENİDEN BAŞLAMA ÖZELLİĞİNE SAHİP OLMALIDIR.
- 7-İÇ VE DIŞ FLAPLAR SAĞ SOL OTOMATİK HAREKET KABİLİYETİ OLMALIDIR.
- 8-KAPASİTE VERİMLİLİĞİ 7.1 KW İLE 10.5 KW ARASI OLMALIDIR.
- 9-CİHAZ ÜZERİ NEM GİDERME VE PARTİKÜLLERE KARŞI KORUMA VE BERTARAF EDİCİ ÖZELLİKTE OLMALIDIR.(MANUEL SEÇİM VEYA OTOMATİK SİTEM)
- 10-BULUNDUĞU ORTAMDA NEM KONTROL ÖZELLİĞİ OLMALIDIR.
- 11-BAKIR BORULAMA MAXSİMUM YATAY VE DİKEY 30 METRE KD FARKI 20 METRE DEĞERLERDE OLMALIDIR.
- 12- EUROVENT BELGESİ VE JAPON ,TAYLAND ÜRETİMLİ OLMALIDIR.
- 13-İNVERTER TEKNOLOJİSİNE SAHİP OLMALIDIR.
- 14-CİHAZ EN AZ 24.000 BTU DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA OLMALIDIR.
- 15-ÜCRETSİZ MONTAJ YAPILMALDIR.
- 16-TEKNİK SERVİS DEPO TESLİM OLMALIDIR.

Ahmet AŞAR

Teknisyen 7623



Mustafa ÖNAL
Teknisyen
SDÜ-2482

